



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.011995.08.11

Дата 02. 08. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 12261

07.07.2011

Организация-изготовитель

ООО "Эй-Джи строймаркет"

Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ратмирово, ул.Некрасова, д.1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Эй-Джи строймаркет"

Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ратмирово, ул.Некрасова, д.1 (Россия)

Наименование продукции:

Смеси штукатурные гипсовые ТМ БОЛАРС: "Гипсовая серая", "Гипсовая ргоfi для машинного и ручного нанесения", "Гипсовая белая", "Гипс-Комфорт"

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Технологическими условиями ТУ 5745-031-56852407-09 "Растворы штукатурные Боларс", с Технологическим регламентом ТР 5745-031-56852407-09 "Смеси растворные штукатурные Боларс".

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Заявление, Технологические условия ТУ 5745-031-56852407-09 "Растворы штукатурные Боларс", Технологический регламент ТР 5745-031-56852407-09 "Смеси растворные штукатурные Боларс", протоколы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой однородную порошкообразную массу. Основной состав: портланд цемент, гашеная известь.

Добавки: песок, мел природный, мраморная мука, порошок минеральный, кварц молотый пылевидный, перлитовый песок и мука, модифицирующие до

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 200/ПТ-10-11 от 08.07.2011 г., ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 159-07-ПР от 02.07.2011 г.

№ 017686

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	0,001	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	0,001	0,05
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф, Бк/кг)	47,6	370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани, оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Кремний диоксид кристаллический (Кварц) обладает канцерогенным действием. Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (Цементу), Кремний диоксиду кристаллическому, Кальций дигидроксиду.

Область применения:

внутри и снаружи помещений при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В производстве использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд. 11,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Смеси штукатурные гипсовые ТМ БОЛАРС: "Гипсовая серая", "Гипсовая ргоfi для машинного и ручного нанесения", "Гипсовая белая", "Гипс-Комфорт"

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.

Эксперт (эксперты)

Сиб

Строкова С. Ю.

