



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.011869.07.11 Дата 29.07.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 12302 08.07.2011

Организация-изготовитель

ООО "Эй-Джи строймаркет"

Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ратмирово, ул.Некрасова, д.1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Эй-Джи строймаркет"

Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д.Ратмирово, ул.Некрасова, д.1 (Россия)

Наименование продукции:

Смеси штукатурные цементно-песчаные ТМ БОЛАРС: "Фасадная", "Фасадная профі для машинного и ручного нанесения",
"Декоративная - Короед (Оптима), Камешковая (Оптима)"

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Технологическими условиями ТУ 5745-031-56852407-09 "Растворы штукатурные Боларс", с Технологическим регламентом ТР 5745-031-56852407-09 "Смеси растворные штукатурные Боларс".

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Заявление, Технологические условия ТУ 5745-031-56852407-09 "Растворы штукатурные Боларс", Технологический регламент ТР 5745-031-56852407-09 "Смеси растворные штукатурные Боларс", протоколы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой однородную порошкообразную массу. Основной состав: портланд цемент, гашеная известь.
Добавки: песок, мел природный, мраморная мука, порошок минеральный, кварц молотый пылевидный, перлитовый песок и мука, модифицирующие добавки.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 205/ПТ-10-11 от 08.07.2011 г., ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 158-07-ПР от 02.07.2011 г.

№ 017549

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	0,001	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	0,001	0,05
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф, Бк/кг)	68,7	370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани, оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Кремний диоксид кристаллический (Кварц) обладает канцерогенным действием. Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (Цементу), Кремний диоксиду кристаллическому, Кальций дигидроксида.

Область применения:
внутри и снаружи помещений при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В производстве использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.11,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Смеси штукатурные цементно-песчаные ТМ БОЛАРС: "Фасадная", "Фасадная профі для машинного и ручного нанесения", "Декоративная - Короед (Оптима), Камешковая (Оптима)"

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача)



Мизгайлов А.Б.
Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.
Фамилия, И. О.

Строкова С. Ю.

/ Эксперт (эксперты)

Ермолаев С.А.

