



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.012147.08.11 Дата 04.08.2011 г.

На основании заявления (№, дата) **10584** **16.06.2011**

Организация-изготовитель

ООО "Эй-Джи строймаркет"

Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Эй-Джи строймаркет"

Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д. 1 (Россия)

Наименование продукции:

Шпатлевки акриловые водно-дисперсионные ТМ БОЛАРС: Vavilon, Imperia, Imperia-fasade, Force-contact, Gipsfill, Венецианская шпакатурка "Antic" и "Classic" (серия MascaraDE)

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2313-022-56852407-06, изменение к ТУ №1, технологический регламент

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2313-022-56852407-06, изменение к ТУ №1, технологический регламент, договор № 05/10-АИ от 30.04.2010, устав ООО "Эй-Джи строймаркет", доверенности, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Состав: метилгидроксиэтилцеллюлоза, полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, полифосфаты (натриевые), титан диоксид, известняк (карбонат кальция), пропан-1,2-диол (пропиленгликоль), пропан-2-ол (изопропанол, спирт изопропиловый), метановая кислота+ (Муравьиная кислота)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 4011-ТХ от 01.07.2011 г.

№ 017826

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

Для внутренних и наружных работ при отделке зданий, использования в быту, в промышленном и гражданском строительстве (в т.ч. лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждениях) и предприятиях пищевой промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При использовании: оборудование производственных помещений механической вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, использование СИЗ органов дыхания, кожи, глаз/лица, спецодежды согласно Типовым отраслевым нормам.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Шпатлевки акриловые водно-дисперсионные ТМ БОЛАРС: Vavilon, Imperia, Imperia-fasade, Force-contact, Gipsfill, Венецианская штукатурка "Antic" и "Classic" (серия MascaradE)

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Чемечев А.П.

Эксперт (эксперты)

Скворцова Е. Л.

